

Kiinteistöautomaation saneeraus

Yhdyskuntalautakunta 30.09.2025 § 63
278/00.02.02/2025

Kunnan kiinteistöissä on käytössä Schneider Electricin Xenta-järjestelmä, joka toimii kiinteistöautomaatiojärjestelmänä. Xenta on järjestelmänä vanhentunut, eikä varaosien saamista voida enää taata. Lisäksi kirjaston järjestelmä tarvitsee korjaamista, eikä siihen saada varaosia. Myös kiinteistöautomaation valvomokone on vanhentunut ja kaipaisi uusimista.

Schneider Electricilta pyydettiin arviota järjestelmän modernisoinnista. Arvion perusteella pyydettiin tarjous kirjaston kiinteistöautomaation modernisoinnista, eValvomosta ja Älykäs Lämmityksen Sääto-järjestelmästä.

Ohm. 13

tarjoukset

Esittelijä

Kehityspäällikkö Aspegren Timo

Päätösehdotus

Hyväksytään Schneider Electricin tarjous kirjaston kiinteistöautomaatiojärjestelmän modernisoinnista, eValvomosta ja Älykäs Lämmityksen säätö-järjestelmästä.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.